



UNIwersytet
Przyrodniczy
we Wrocławiu

**CENTRUM EKSPLOATACJI I REMONTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
SEKCJA REMONTÓW**

Wrocław, dnia 03.08.2022 r.

I0G00CER.272.23.2022

INFORMACJA NR 1

do Zapytania ofertowego dla zadania p.n.:

„REMONT Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO, MAGAZYNKU ORAZ KORYTARZA W PRZYZIEMIU BUDYNKU B-1 - KATEDRY EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW i ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH, PL. GRUNWALDZKI 45 WE WROCŁAWIU”.

W związku z pytaniami do ww. zapytania ofertowego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania odnośnie izolacji zewnętrznej ścian:

„1. brak izolacji poziomej iniekcji - stad pytanie czy tak ma zostać?”

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie iniekcji tworzącej izolację poziomą ściany, ponieważ izolacja wykonana w trakcie wykonywania budynku może być już nieskuteczna.

„2. brak folii kubelkowej oddzielającej grunt od ściany - czy tak ma zostać?”:

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wykonanie zabezpieczenia wykonanej izolacji poprzez montaż folii kubelkowej.

„3. brak zabezpieczenia wykopu?”

Odpowiedź:

Należy ująć zabezpieczenie ściany wykopu. Przepisy BHP wymagają zabezpieczenia ścian wykopów o głębokości większych od 1m.

**Inspektor nadzoru Robót Budowlanych,
Wiesław Widański**

